



GMINA DOBIEGNIEW

ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew
tel. 957611001 fax. 957611041 e-mail: d.domagala@dobiegniew.pl

Nr sprawy: RKG.271.05.2022.DD

Dobiegniew, 27.04.2022r

WYKONAWCY

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dobiegniew wpłynęły do Zamawiającego zapytania” w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwana dalej PZP, Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Trasa projektowanego kabla energetycznego przebiega wzdłuż drogi z polbruku. W przedmiarze uwzględniono tylko 16 m przewiertu. Czy to oznacza że przejścia poprzeczne przez drogę należy wykonać wykopem otwartym?
Ad.1. Przejście poprzeczne przez drogę wykonaną z polbruku należy wykonać metodą bezwykopową (przecisk). Długość przewiertów zgodnie z projektem budowlanym wynosi 12 przewiertów o długości 62 mb. Powyższy zakres robót należy uwzględnić w kwocie oferty.
2. Z przedmiaru wynika że przejścia poprzeczne przez drogę należy wykonać metodą wykopów otwartych. Czy związku z tym w przedmiarze nie powinny być stosowne pozycje do tego typu robót?
Ad.2. Przejścia poprzeczne przez drogę należy wykonać metodą bezwykopową (przecisk).
3. Czy Wykonawca robót powinien uwzględnić że przebieg kabla zasilającego między słupami 1/1 – 3/1 oraz 4/1 – 5/1 należy prowadzić w drodze z polbruku metodą wykopu otwartego?
Ad.3. Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić koszty robót związanych z układaniem kabla zasilającego metodą wykopu otwartego między słupami 1/1 – 3/1 oraz 4/1 – 5/1 m.in.: rozbiórka i ułożenie ponownie kostki betonowej z odtworzeniem poszczególnych warstw podbudowy. Zamawiający dopuszcza ułożenie kabla między słupami metodą bezwykopową (przecisk).
4. Proszę o informację czy droga wzdłuż której budowane jest oświetlenie jest na gwarancji?
Ad.4. Droga (ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej), wzdłuż której będzie budowane oświetlenie drogowe zostało wykonane w 2013 roku i na dzień dzisiejszy nie podlega gwarancji.

Powyższa zmiana SWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 pkt 6 ustawy Pzp niniejsza zmiana SWZ zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl>