



Nr sprawy: RKG.271.18.2022.DD

Dobiegniew, 13.09.2022r.

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NR 3 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „**Budowa placów zabaw w miejscowościach: Wołogoszcz i Radęcin, w podziale na dwie części.**”

Część I – „Budowa placu zabaw w miejscowości Wołogoszcz – nowa przestrzeń rekreacji dla mieszkańców”.

Część II – „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Radęcin, gmina Dobiegniew” wpłynęły do Zamawiającego zapytania.

W trybie art. 284 ust. 4 i ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie 7

Czy Zamawiający w miejscowości Radęcin w Zestawie Zabawowym dopuści elementy dekoracyjne: daszki dekoracyjne, grzybki, stopnie, deska surfera wykonane z odpornej na warunki atmosferyczne płyty HDPE gr. 15mm, podesty i ścianki wykonane z antypoślizgowej odpornej na warunki atmosferyczne płyty HDPE oraz łączenia spawane i elementy łączące ze stali nierdzewnej

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby w zestawie zabawowym w miejscowości Radęcin elementy dekoracyjne jak: daszki dekoracyjne, grzybki, stopnie, deska surfera były wykonane z odpornej na warunki atmosferyczne płyty HDPE gr. 15mm, podesty i ścianki wykonane z antypoślizgowej odpornej na warunki atmosferyczne płyty HDPE oraz łączenia spawane i elementy łączące ze stali nierdzewnej.

W związku z udzieloną odpowiedzią na Wykonawcach ciąży obowiązek ich uwzględnienia w treści oferty. Wyżej wymieniona odpowiedź staje się integralną częścią SWZ.

Niniejsze wyjaśnienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu ani terminu składania ofert.

Zatwierdzam: